



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P.136.5.25.70



N 257686

Resi code:

Antwerpen-Limburg
 Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
 Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Eigenaar of beheerder:

Naam,voornaam: Al Jaouani
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE 0810429805

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input checked="" type="radio"/> uitbreiding	<input type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> <u>Woonenheid</u>
	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> verzwaring	<input type="radio"/> Art 276bis	<input type="radio"/> verkoop van een woonenheid	<input type="radio"/> Art 239	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	<input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>1446532</u> meterstand dag: <u>492</u> nacht:	<input type="radio"/> kWh excl. nacht meter:	nr.:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input checked="" type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100	nr.:	
	Ontworpen voor U _N : <input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input checked="" type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: <u>5</u> X <u>6</u> mm ² - Type: <u>KCB</u>	<input type="radio"/>	
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>50</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden:	Aantal eindstroombanen:	
<input type="radio"/> zie bijlage(n)	<u>Beveiliging 3-f. 3-f. 250 V / 1-f. 230 V</u> <u>50 A / 300 mA</u> <u>groepje afwisselend 1-f. 230 V</u> <u>stand 3-f. kWh</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

<input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input checked="" type="radio"/> Toestellen	<input type="radio"/> Materieel	<input checked="" type="radio"/> l>/doorsnede	<input checked="" type="radio"/> Schema's
<input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand: <u>2</u> Ω	<input type="radio"/> Algemeen isolatieniveau: <u>7.1</u> MΩ	<input checked="" type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="radio"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting: <input checked="" type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>In verband aan de PV ombouwing zijn er inbreuken vastgesteld</u>	 MARC VAEYENS Inspector Electriciteit GSM: 0478 88 02 42 Agent 1365	Visum DNB of aangestelde:
<input type="radio"/> Nihil			
Inbreuken Bestaande installatie			
<input type="radio"/> Nihil			
Opmerkingen	<u>om bezoek betreft enkel de PV ombouwing</u>		
<input type="radio"/> Nihil			

Besluit(en):

<input checked="" type="radio"/> De nieuwe installatie	<u>voldoet</u>	<input type="radio"/> voldoet niet	aan het AREI.
<input type="radio"/> De bestaande installatie	<u>voldoet</u>	<input type="radio"/> voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 20.10.2015 (*)
 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker:

Naam: Voeyens Marc Agent nr.: 1365 Datum: 20.10.2015

Voor de directeur generaal: Handtekening

Bijlage(n): Situatieschema(s): Ééndraadsschema(s):

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de