TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN
VZW
BTV
Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

O. ref.:
U. ref.:
VERSLAG NR.: 239/116921/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

o/2

ADRES INSTALLATIE: Bevrijdingslaan 248 – 9000 Gent

EIGENAAR:
Adres: Bevrijdingslaan – 248 – 9000

EAN: DNB
Ref.: Teller nr.
Index:

Adres:
BTW of IK:

Datum van het onderzoek: 21/9/2011 Aard van het onderzoek: ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ - controlebezoek volgens: ~~(AREI art. 270)~~ (AREI art. 271) ~~(AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231)~~ (Voorschr. DNB)

Aard installatie: ~~Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: LS-woning

Begin werken: Fundering vóór-~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - ~~1.1.86~~ AREI art. ~~87~~

Aansluiting: Spanning 3N400 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 6 mm² Alg. schakelaar: type DIFF. 40A/300mA

Type van de aardelektrode: ~~lus - baren~~ - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: (TT)

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 23 ; RA: 26,00 Ohm; RI tot 2,00 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

ZIE SCHEMA TER PLAATSE.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: GEEN

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam:
handtekening:

NOTA: KEURING BEPERKT ZICH TOT ZICHTBARE DELEN.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT: (1) De installatie is conform. ~~De opgegeven plannen van de algemene bordschema's werden voorzien~~ en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/9/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
~~2. De installatie is niet conform.~~
~~3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder verwijling wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op~~

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. – naam – handtekening

De directeur,

FORM. 382 05/2002