J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 4901 **Ref. verslag** RAP /VL/2008/11/2 - 1B

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties bij overdracht van eigendom (AREI art. 276)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam		Voornaam	S	Postnr	9500
Adres	OUDE STEGNIJWEG 53A		Gemeente	ZEBRUGGE	
Installateur			Gemeente		
BTW-nummer	☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	__/__/____	Gemeente	
Plaats van onderzoek				Postnr.	
Adres				Gemeente	
EAN-code	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			Elektriciteits-verdeler	
☐ installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten	☒ wooneenheid (huis, appartement, andere)	☐ huishoudelijke werkeenheid	☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	

Algemene beschrijving van de aansluiting		**Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen**
U_{nom} (V ac/dc)	230/400V	1 KRING VAN 6 MAAL
Ø voedingskabel (mm²)	VOIC	3 x 4 mm² 20 Amp 2 CB
I_{nom} aansluiting (A)	40A	5 x 4 mm² 16 Amp 1 CB
Type alg. schakelaar	4Pol	3 x 4 mm² 20 Amp 2 CB
Aantal borden	1	
Aantal eindstroombanen	15	
Type aardelectrode	Neen	
Algemene diff.stroom.inr.	40/30	
Bijkomende diff.stroom.inr.	40/301	

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	**Meetapparaat :** apparaat waarvan de inspecteur titularis is				**Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig :** procedure TD-E-01	
Aardspreidings-weerstand :	3 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	10 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN INBREUKEN

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___/_____-__

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __/__/____

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	12/11/2033	**Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)**	STAN LANCKER	**Datum onderzoek:**	12/11/2008

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

09238

RAP-E-901 (01-2007)