

KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE (HUISHOUELIJK)**Basis van het onderzoek: Controlebezoek van een bestaande installatie
Volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.5**

Ref: **Dossiernr:** 21-1003 **Aanvrager:** mounier Chebil
Datum: 22/10/2021 **Verslagnr:** KV12608-MCH **Inspecteur:** Mounier Chebil

Installatie **Eigenaar** **Verantwoordelijke werken**
Wooneenheid Nadège Akineza Onbekend
Burgstraat 14
9500 Geraardsbergen 9500 Geraardsbergen
Tel: 0466159084

Bouwjaar volgens verklaring klant: Tussen 1981 en 01/06/2020

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 22/10/2046

Algemene gegevens elektrische installatie**Gegevens verdeler**EAN: niet meegedeeld
kWh meter nr.: 30865583Bescherming aansluiting: 40 A
Meterstand dag: 20956 kWh☐ Budgetmeter
Meterstand nacht: kWh**Gegevens installatie**Ontworpen voor: 230V
Max nominale stroom: 40 AVoedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm²
Type voedingsleiding: XVB

Type aardelektrode: pen/baar

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA

Aantal schakelborden: 2

Aantal eindstroombanen: 15

Schakelbord 1	Schakelbord 2
6 x 16A - 2P 1 x 32A - 2P	8 x 16A - 2P
Differentiaalschakelaar 300mA - 40 - 2P Type: A	Differentiaalschakelaar 30mA - 40 - 2P Type: A

Controles

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input checked="" type="checkbox"/> Toestellen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Materieel | <input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede | <input checked="" type="checkbox"/> Schemas | <input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit | <input checked="" type="checkbox"/> Test DSI | <input checked="" type="checkbox"/> Differentieelstroomrichting: werd verzegeld | |

Metingen

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand: 13.87 Ohm | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: 54.1 MOhm bij 500 V |
|--|--|

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar meer vormt voor personen of goederen. Indien bij nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

W004 - Verschillende licht armaturen zijn nog niet geplaatst, aanbeveling deze zo spoedig te plaatsen conform de correcte plaatsingsinstructies van de fabrikant en het AREI.

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 8126350: 21

Besluiten

De nieuwe installatie voldoet

**De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 22/10/2046**

Bijlagen

1. Eëndraads- en installatieschema (6 pagina's)

The logo for KEA (Keurings- en Energie Advies) features a stylized house icon with a green roof, yellow and orange horizontal stripes, and a red base. To the right of the icon, the letters 'KEA' are written in a large, green, sans-serif font.

Digitaal ondertekend
25/10/2021
Mounier Chebil


Chebil Mounier

Plaats van de elektrische installatie


Installateur

p. 1/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Renaat de Fijderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 2825888 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@kakeuringen.be




21.1003



Erkend Organisme

KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be



20/10/2024

Plaats van de elektrische installatie

Nadège Akineza
Burgstraat 14 9500 Geraardsbergen
ID: 592-0936787-42


Nadège

Installateur

p. 2/6
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Burgstraat 14 9500 Geraardsbergen: Geleijkvloers



Erkend Organisme

KEA

Renat de Rudderstraat 48a

9850 Landegem

Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 31

e-mail: info@keakeuringen.be

Chebil Mounier

KEA

Plaats van de elektrische installatie

Nadège Akneza

Burgstraat 14 9500 Geraardsbergen

ID: 592-0936787-42

Installateur

Nadège Akneza

Burgstraat 14 9500 Geraardsbergen


ID: 592-0936787-42

p. 3/6
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Burgstraat 14 9500 Geraardsbergen: 1°Verdieping

Bijlage 1.4



Erkend Organisme

KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be



Chebil Mounier

Plaats van de elektrische installatie

Nadège Akineza
Burgstraat 14 9500 Geraardsbergen
ID: 592-0936787-42

Installateur

Nadège


p. 4/6
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz


Burgstraat 14 9500 Geraardsbergen: Zolder+Kelder

Bijlage 1.5

Zolder



Kelder



Erkend Organisme

KEA
Renat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be



Chebil Mounier
KEA

20/10/2021

Plaats van de elektrische installatie

Nadège Akneza
Burgstraat 14 9500 Geraardsbergen
ID: 592-0936787-42

Handtekening

Installateur

p. 5/6
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Bijlage 1.6


	Algemene Verliesstroomschakelaar
	Stopcontacten: Woonkamer, Eetkamer
	Stopcontacten: 1 ^o Verdieping: SK1, SK2
	Stopcontacten: Zolder, Kelder+Verlichting: Kelder
D	Verlichting: Woonkamer, Eetkamer, Keuken
E	Verlichting: Trappen, Verdieping, Zolder
F	Verlichting: Gang+1 stpc: Kelder
G	Zekering: Kast2
2	Vochtige ruimte Verliesstroomschakelaar
H	Stopcontacten: Keuken
I	Oven
J	Vaatwasmachine
K	1 Stpc naast de drukknop: Keuken
L	Wasmachine
M	Verlichtingen: WC, Veranda, BK, Terras+1 Stpc: BK
N	CV
O	Reserve

Erkend Organisme

KEA

Renaat de Rudderstraat 48B
9850 Landegem

Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuningen.be



Chebil Mounier

Plaats van de elektrische installatie

Nadège Akineza
Burgstraat 14 9500 Geraardsbergen
ID: 592-0936787-42

Nadège

Installateur

p. 6/6
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz