CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: BRANDSTOFFEN - MAZOUTTANKCONTROLE
Straat en nummer: SCHOORSTEENVEGER
Postcode en gemeente: Goossens - De Groote GJONNY
Tel.: Ledebergstraat 89 - 9620 Zottegem
Fax: Tel. 09/360 58 99 - Fax 09/361 05 44
E-mail:
BTW-nummer: BE

KLANT

Naam:
Straat en nummer:
Postcode en gemeente:
Tel.: Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

☐ Niet ingedeeld Inhoud 4900 L
☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☐ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☒ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve Datum van plaatsing: —
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtsput			☒	☐
Dichtheid toezichtsput			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: ..... cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒	☐	Boven het vloeistofniveau: 6 dB Onder het vloeistofniveau: 2 dB
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	..... mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meetloestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt worden
☐ Rood **De tank mag niet meer gevuld worden** ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ **De tank mag niet meer gebruikt worden**

BRANDSTOFFEN - MAZOUTTANKCONTROLE
SCHOORSTEENVEGER
Goossens - De Groote GJONNY
Ledebergstraat 89 - 9620 Zottegem
Tel. 09/360 58 99 - Fax 09/361 05 44

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Johan
Erkenningsnummer: SV.03675

DATUM KEURING: 7 - 5 - 2018
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR 7 - 5 - 2023

voor kennisname,

(handtekening erkend technicus) *(handtekening klant)*

Copyright Cedicol – niets van dit document mag zonder toestemming van Cedicol V.Z.W. Dauwstraat 12, 1070 Brussel, gedeeltelijk of volledig, gekopieerd of overgenomen worden. 165_Versie 2014-1

Toelichting voor de gebruiker

- een corrosie-onderzoek van de bodem is enkel nodig voor ingegraven metalen reservoirs van 10.000 liter en meer en reservoirs gelegen binnen een beschermingszone.

- een controle van de algemene staat omvat:
  - Het opsporen van lekken
  - Controle van de staat van de platen, de verbindingen en de sluitingen
  - Controle van de toebehoren
  - Controle van de staat van de buitenbekleding, van de funderingen en/of steunblokken, van de inkuiping (inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten)
  - Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping

Besluit:

Groen: Het reservoir mag verder in gebruik gehouden worden

Oranje: Het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden en gevuld worden maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren

Rood: De tank mag en elk geval niet meer gevuld worden. Als er risico is op milieuvervuiling moet de tank onmiddelijk buiten dienst gesteld worden. Is er geen risco op milieuvervuiling mag ze nog verder gebruikt worden.