

**Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle**

<b>Verslagnummer: N° de rapport:</b>	169/2022/10/20/3	<b>Datum van bezoek: Date de visite:</b>	6/10/2022		
<b>Opdrachtgever: Donneur d'ordre:</b>	DND EXAQT BV Wielendaalstraat 33 - 9660 BRAKEL BTW BE 0760.526.322	<b>IK: CI:</b>	-		
<b>Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:</b>	Fluvius	<b>Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:</b>	20174303 - -	<b>EA N-nr: N° EAN:</b>	541448820063709290
<b>Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:</b>	Hasseltsestraat(Oph) 33 - 9500 GERAARDSBERGEN				
<b>Eigenaar: Propriétaire:</b>	Hasseltsestraat(Oph) 33 - 9500 GERAARDSBERGEN				
<b>Installateur:</b>	ONBEKEND	<b>BTW/TVA:</b>	-		
<b>Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:</b>	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)				

**Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:**
**Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE** **Art. hh:** Huishoudelijk / Domestique

**Art. onderzoek:**

Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2

**Onderzoek: / Contrôle:**

Woning/Maison

<b>Netspanning / Tension de reseau:</b>	<b>Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:</b>	<b>Max. beveiliging / Protection max.:</b>
3N400V	4 x 10 mm <sup>2</sup> XVB	25A
<b>Aardelektrode / Electrode de terre:</b>	<b>Ohm</b>	<b>Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:</b>
Afwezig/Absent	0.46 MOhm	1 STUK
<b>Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:</b>	<b>Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise:</b> 9 STUKS	
<b>In(A)</b>	<b>Δ In (mA)</b>	<b>Type</b>
-	-	-
<b>Visueel zicht Algemeen: Contrôle visuel général:</b>	NOK	<b>Rechtstreekse aanraking: Contact direct:</b>
<b>Aansluitingen: Raccordements:</b>	NOK	<b>Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:</b>
		<b>Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:</b>
		NOK

**Inbreuken / Infractions:**

A4: Geen aardingsselektrode of lus aanwezig / A4: Absence d'une électrode de terre (boucle de terre) - NIET TERUG GEVONDEN EN NIET GEMETEN  
 B2: E.V. niet bevestigd volgens de regels van de kunst / B2: L.E. non fixés d'après les règles de l'art -  
 B4: Bijkomende E.V. in de badkamer niet geplaatst of onjuist / B4: L.E. supplément dans salle de bains non réalisées ou incorrectes -  
 B6: De continuïteit is niet verzekerd / B6: La continuité n'est pas assurée - STOPKONTAKTEN ZONDER AARDINGSPIN MOETEN MET PIN EN GEAARD WORDEN EN STOPKONTAKTEN MET PIN MOETEN OOK WORDEN GEAARD  
 B7: Kleurcode is onjuist / B7: Le code des couleurs n'est pas correct -  
 C1: Isolatieweerstand minder dan 0,5 MOhm op een kring / C1: Résistance d'isolement inférieure à 500kOhm sur un circuit -  
 D1: Er is geen D.S. aanwezig / D1: Absence de différentiels - GEEN DIFSCHAKELAAR OP KOP VAN DE INSTALLATIE 40A/300mA 4POLIG  
 D5: Er is geen D.S. geplaatst voor de beveiliging van de badkamer, wasmachine... / D5: Absence d'un I.D. pour salle de bains, machine à laver... - GEEN DIFSCHAKELAAR 40A/30mA VOOR DE VOCHTIGE EN TOESTELLEN  
 E1: De kringen zijn niet of onjuist gemerkt / E1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués -  
 E3: Rechtstreekse aanraking is mogelijk / E3: Contact direct est possible -  
 E4: Er zijn geen kalibrelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van de draadsectie / E4: Absence d'éléments de calibrage ou inadaptés en fonction des section des canalisations -  
 E6: Er zijn geen 2 kringen minimum aanwezig voor de verlichting / E6: Il n'y a pas au minimum 2 circuits d'éclairage -  
 F1: Niet gebruikte leidingen zijn niet verwijderd / F1: Les canalisations non utilisées ne sont pas supprimées -  
 I3: Indirekte aanraking mogelijk / I3: Contact indirect possible - BIJ OPENEN DEUR IS ER DIRECTE AANRAKING MOGELIJK EN BIJ WAGNAME VAN EEN PENAUTOMAAT OOK  
 I4: Aansluitingen zijn niet in orde / I4: Raccordements ne sont pas en ordre - SECTIE BEKABELING IN FUNCTIE VAN DE BEVEILIGING  
 I5: Potentiaalvereffeningen zijn niet in orde / I5: Liaisons Equipotentiels ne sont pas en ordre - WATERLEIDING EN CV TE AARDEN  
 J1: Eëndraadschema niet aanwezig / J1: Le schema unifilaire n'est pas présent -  
 J2: Situatieschets niet aanwezig / J2: Le schema de position n'est pas présent -

**Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:**

- SPANNING EN BENAMING BORD TE VOORZIEN  
 - 2 DEZELFDE PENAUTOMATEN TE VOORZIEN OP 1 KRING IN FUNCTIE VAN DE SECTIE VAN DE BEKABELING  
 - WASMACHINE EN DROOGKAST OP EEN APPARTE KRING TE VOORZIEN NA EEN DIFSCHAKELAAR 30mA  
 - WAAR TOESTELLEN KLASSE 1 WORDEN GEBRUIKT MOET ER EEN STOPKONTAKT WORDEN VOORZIEN MET AARDING

**Opmerkingen / Remarques:**
**Nota's / Notes:**

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /  
 Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

---

*Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)*

**RPR Brussel**  
**BTW/TVA: BE 0434.433.603**

**KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033**  
**BIC: KREDBEBB**

**Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215**  
**BIC: GKCCBEBB**

### Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór: 06/10/2023

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Une nouvelle visite de contrôle est à exécuter pour constater la disparition des infractions par le même organisme au plus tard avant: 06/10/2023

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes.

Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle des infractions subsistent ou au cas il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation électrique, le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions en est informé par l'organisme agréé dès le délai d'un an expiré.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,**

**Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,**

**VISUM (Datum / Date):**

VAN RENTERGHEM Patrick

### Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.