



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____

Verslagnr.: 175/140605/07

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: ANTWERPSESTRAAT 146
9040 GENT

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: LUTILEP
Adres: J. CRICK STR. 6, 9040 GENT

INSTALLATEUR: _____
Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 05/06/19 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe ~~Uitbreiding~~ Wijziging ~~Voorlopig~~ Verzwarend Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: APP + 4

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 Elektrische installatie voor-na 1.10.81 ~~1.1.81~~ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning NONO 230V Bescherming van de aansluiting (AUT MAX 60A)

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 6 mm² Alg. schakelaar: type N 60A / 0,03

Tijne van de aardelektrode: lus - baren - pennen ~~horizontale geleider~~ Schema (T)

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 1+5; RA: 13 Ohm; RI ~~tot~~ > 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: ZIE BIJLAGE

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: GEEN

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
van de
de aangestelde van de stroomverdelor
handtekening:

NOTA: GEEN EINDGEBRUIKERS AANWEZIG

BESLUIT

1 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééntraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/06/19 art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)

0175/BAELEN



voor de Directeur,

* VERSLAG - RAPPORT *



Maatschappelijke zetel: Neerfeldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel