




N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : ...

Nr teller :
N° comp : ...

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30 / 568

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters like AREI 86, 87/86, etc.

Plaats van het onderzoek : Pylekaantstraat 77 Schendelleke
Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire:
Adres / Adresse : Pylekaantstraat 77 Schendelleke

Installateur :
Datum van het onderzoek / Date du contrôle : 23/4/2009

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Spanning / Tension : 230V
Meter / bord verbinding / Liaison compteur-tableau : EVAB 16

Aardelektrode / Electrode de terre : Aardpaal
Isolatie / Isolement : 27 Mohm

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and AREI/RGIE tests.

Visueel nazicht / Contrôle visuel :
Indirecte aanraking / Contact indirect : OK

Aansluitingen / Raccordements : OK
Potentiaalvereffeningen / Liaisons equipotentiëles : OK

Inbreuken / Infractions :
Opmerkingen / Remarques : geen

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden...

NOTE: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie...

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...