



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

045/623096

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. AS/100323/09

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : JENDRASTRAAT 50

Glaben

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : BVB IT 60 Smeit/Kleinmme

Adres : _____

INSTALLATEUR : ise

Adres : _____

BTW nr. : BE0875501412

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 31/3/2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vortopig - Verzwaaring - verkoop wooneenheid Type der lokalen : 2 pp B.o.?

Begin werken : Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 400/230 V Bescherming van de aansluiting (contour 40 A)

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type diff 40 A

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 16 ; RA : 1,9 Ohm; RI tot > 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : _____

Die schematie (in Glaben)

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : _____

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangesaalde van de stroomverdelier
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder verhoging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden.

DE AGENT-ONDERZOEKER : 156 [Handtekening]

De directeur,

