



1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : VAN DOEGAARDEN
Plaats van onderzoek : J. BALLINGSSTRAAT 1570 BALMAARDEH - VOLLEZEL
Installateur : KYR & BOUW HEMELLEN
- B.T.W.-nummer : 441.225.581
- of identiteitskaartnr. : _____ uitgereikt te _____ op datum van : _____
Aard van de inrichting : N.I. reeid Stroomleveraar : P.B.E
Agent-Onderzoeker : BRUIER H Datum van onderzoek : 22-12-1999

		- Beschrijving van de stroombanen :
- Bedrijfspanning	<u>3x400V+11.</u>	
- Doorsnede voedingskabel	<u>16 mm²</u>	
- Algemene bescherming	<u>-</u>	<u>3x2P automaat 10A 15mm²</u>
- Type algemene schakelaar	<u>-</u>	
- Type aardelektrode(s)	<u>lvs</u>	<u>8x2P " 20A 25mm²</u>
- Aardspreadingsweerstand	<u>2.4 Ω</u>	
- Algemene isoleringsweerstand	<u>100 Ω R</u>	<u>1x2P " 6A 15mm²</u>
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>1/12.</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>40/03A-4P</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>40/03A-4P.</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : /

Vastgestelde inbreuken : geen

23/12/1999
A. Kukulor

Exploitatieaardeng Ae = 9.2

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.
Volgend controleonderzoek uiterlijk op 22-12-2004

[Signature]
Agent-Onderzoeker,

- WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
 3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. : _____
Visa : datum :/...../.....