

Atlas Controle
Boulevard Lambertmont 127
1030 Bruxelles

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

49.020

Datum van bezoek:

11-07-2024

Plaats van het onderzoek:

Weverijstraat 33 9500 Geraardsbergen België

Installatietester:

Inspecteur:

Amin Wehbe

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

TI-023/6074018

De datum van opstelling:

11-07-2024 14:56:41

Volgend controlebezoek:

11-07-2049

Opdrachtgever

Naam

PEB Certi

Adres

Blaisantvest 105 -, 9000 Gent

Telefoon

+32 2 466 45 66 +32 489 22 26 97

Email

epc.certi@gmail.com

Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Identificatie van de elektrische installatie

Adres van de installatie

Weverijstraat 33 9500 Geraardsbergen België

Gebouw

Huis

Eigenaar

Adres van de eigenaar

Fundamenten

vóór 81

Datum van de uitvoering van de installatie

Vanaf 81

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

1SAG1200102634

EAN code

Meter/bord verbinding

XVB 2X10

Net spanning

2 x 230 V

Maximum beveiliging

40 A 2P

Atlas Controle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

Onderzoek

Schema's

OK

Equipotentiale verbindingen

OK

Beschrijving van de installatie

Voir plan

Aantal verdeelborden	1
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK
Type aardelektrode	Baar
Weerstand aardelektrode (Ω)	4
Isolatiemeting ($M\Omega$)	17

Besluit**BESLUIT : CONFORM**

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.

Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema(s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.

Handtekening van de inspecteur



Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

[Opmerkingen lijst](#)

Bewoordingen


Referentie

Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

RDE4

Bewoordingen

Foto



Plaats van de elektrische installatie		Installateur	Info
Weverijstraat 33 9500 Geraardsbergen			

