

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	RAOUL BV
naam:	BRANDSTOFFEN
straat en nummer:	VERWARMINGSTOESTELLEN
postnummer en gemeente:	Stationsweg 46 - 9570 Lierde
tel:	Tel. 055/42 42 42
e-mail:	BTW BE-0464.793.316
ondernemingsnummer:	info@raoulbv.be

volgnummer attest: _____

Technicus
naam: <u>Buuld Antone</u>
erkenningnr. SV <u>00053</u>
datum controle: <u>9/7/2024</u>
arbeidsduur: _____

Klant	☒ particulier ☐ onderneming
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	
naam:	
straat en nummer: <u>Gauwinkel 15</u>	
postnummer en gemeente: <u>9660 Opbrakel</u>	
tel:	gsm: _____
e-mail:	

Adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
naam contactpersoon: _____
straat en nummer: _____
postnummer en gemeente: _____
tel: _____ gsm: _____
e-mail: _____

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: <u>4500</u> ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: _____		tanknummer: _____	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (Ingedeelde Inrichting)	
☐ aanwezig	☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____
merk: _____	fabricagenummer: _____
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm: _____	
☐ inhoud: _____	☐ diameter: _____ en lengte: _____
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaream).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest _____		☐ aanwezig, datum: _____ ☒ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	
		aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren: _____ ☐ niet ok opmerkingen: _____ ☐ niet ok _____ ☐ nee _____ ☐ nee _____	
andere		opmerkingen: _____	

TANK GECONTROLEERD OP
09/07/2024
GAUWINKEL 15
9660 OPBRAKEL
SV 00053
VOLGENDE CONTROLE VOOR
09/07/2029

beproeving deel I			
waarschuwing- of overvulbeveiligings-systeem	aanwezig	niet aanwezig	controle werking
fluit	☐	☐	ok ☐ niet ok ☐
elektrische sonde	☒	☐	ok ☒ niet ok ☐
andere:	☐	☐	ok ☐ niet ok ☐
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water: _____ cm pH: _____ (<6, Inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: _____ ☐ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, Inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, Inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok		