

### Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Kampstraat 19, 9500 Geraardsbergen  
 Naam eigenaar niet bekend  
 Adres eigenaar niet bekend,  
 Type object eengezinswoning  
 EAN-code niet beschikbaar  
 Aard installatie bestaand  
 Doel onderzoek periodiek



Het onderzoek is verricht op 8-5-2017 volgens artikel 271 en 276bis [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

### Installatiegegevens

Spanning (V) 230 (1f+N)  
 Type elektrode pen  
 Ø voedingsleiding (mm<sup>2</sup>) 10  
 In hoofdbeveiliging (A) 40

In hoofdschakelaar (A) 40  
 ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) 300 en 30  
 Aantal verdeelborden 2  
 Aantal stroombanen per verdeelbord 5/10

### Metingen

Ra / Zs (Ω) 29 / 9  
 Continuïteitsmeting goed

Werking differentiële schakelaar(s) goed  
 Isolati weerstand van de installatie (MΩ) >0,5

### Inbreuken

#### 1. Nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

**Opmerking:** Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: voor okt 1981  
 Zie schema's voor de omschrijving.  
 Enkel het woongedeelte werd gecontroleerd!

### Besluit

De installatie is conform het AREI.  
 Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.  
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 8-5-2042 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 31/5/2017

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter .....

Handtekening:



### Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.