

**VINÇOTTE CERTIGO asbl**

Siege d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
Siege social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : 70049595

CF 14425

☐ Antwerpen-Limburg  
☒ Brabant

tél : 03 221 86 11  
tél : 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen  
☐ Wallonie

tél : 09 244 77 11  
tél : 081 432 611

Résid code :

11

**PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION**

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom : <u>/</u>	Nom, Prénom : <u>Da pral roberto</u>	Nom, Prénom : <u>idem</u>
N° carte d'identité : <u>/</u>	Adresse : <u>Gaffelstraat 17</u>	Adresse : <u>Edingse Steenweg 188</u>
N° TVA : <u>BE</u>	CP + Commune : <u>5000 Gevaardsborg en 1500 Halle</u>	
	Tél : <u>/</u>	

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

<input type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> mise en usage	<input type="radio"/> modification	<input type="radio"/> extension	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input checked="" type="radio"/> Art 271bis	<input checked="" type="radio"/> Unité d'habitation
<input checked="" type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobile	<input type="radio"/> temporaire		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> Unité de travail domestique
	<input checked="" type="radio"/> périodique	<input checked="" type="radio"/> contrôle		<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> Parties communes
<input type="radio"/> Art 276 : renforcement	<input type="radio"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	Compt. kWh n° : <u>6017999</u>	Index jour : <u>52348</u>	Index nuit : <u>/</u>	<input checked="" type="radio"/> EAN non communiqué	<input type="radio"/> Compt. kWh non placé
	Protection branchement (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100			n° : <u>/</u> Index nuit : <u>/</u>	
	Conçue pour U <sub>n</sub> : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V			Type de prise de terre : <input type="radio"/> boucle de terre <input checked="" type="radio"/> barres / piquets	
Données installation	Courant nominal maximum (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100			<input type="radio"/> .....	
	Câble d'alimentation tableau principal : <u>2</u> X <u>10</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>XVb</u>			<input type="radio"/> .....	
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>40</u> A / <u>300</u> mA			Nombre de tableaux : <u>3</u>	
	Nombre de circuits terminaux : <u>7</u>				
<input checked="" type="radio"/> Voir annexe(s)					

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input checked="" type="radio"/> Contacts dir.	<input checked="" type="radio"/> Contacts indir.	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Appareils	<input checked="" type="radio"/> Matériel	<input checked="" type="radio"/> I>section	<input checked="" type="radio"/> Schémas	<input checked="" type="radio"/> Contrôle bcl de défaut
Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>30</u> Ω		Isolément général : <u>0,7</u> MΩ		<input checked="" type="radio"/> Continuité de terre		<input checked="" type="radio"/> Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : <input type="radio"/> était plombé <input type="radio"/> a été plombé <input checked="" type="radio"/> n'a pas été plombé <input type="radio"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
<input checked="" type="radio"/> Néant	
Infractions Installation existante	
<input checked="" type="radio"/> Néant	
Remarques	Visa GRD ou mandataire :
<input checked="" type="radio"/> Néant	

Conclusion(s) :

☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.  
☒ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant :

29/10/2014 (\*)

par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur

Nom : Wim de Dijk Agent n° : 4545 Date : 24/02/2014

Annexe(s) :

☒ Schéma(s) de position ☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 1

Pour le Directeur Général : Signature

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.  
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.  
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.  
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.  
- Nous vous invitons à compléter les schémas pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.  
- Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite