

☐ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86  
☐ AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11  
☐ AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33  
☐ AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00  
☐ AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi. ☐



Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:  
 Naam, Voornaam: tele home  
 BTW nr.:  
 of identiteitskaartnr.:  
 Stroomleverancier:  
 Meter nr.: stand:  
 Wijze van meting: ☒ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -  
 VERSLAG nr.:  
 Lid nr.:  
 Installatie: Naam: algemeen dienst  
 Adres: Verhaeghlaan 5-2  
9500 St. Servais  
 Datum onderzoek: 13/12/02  
 Eigenaar of aangestelde: Tel.:  
 Naam, Voornaam: de l'erecht w  
 Adres:  
 Aanvrager:

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke  
 Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 80 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 3 x 230 V, AC, Bescherming aansluiting: A Type: nuoplo  
 Omschrijving aansluiting: ondergrond Kabeltype: ED 10 Doorsnede: 4 x 50 mm<sup>2</sup>  
 Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: see schema  
 Type aardelektrode: palen Spreidingsweerstand: 23 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

## PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>zie schema</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

INTERGEM - ELECTRABEL

Papiermolenstraat 33 A  
 9500 GERAARDSBERGEN  
 Tel. 054/43.02.11  
 Fax 054/41.89.63

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 13/12/02 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomfkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: .....  
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal  
 Naam, Agentnr., Handtekening

[Handtekening] [Handtekening]