

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 2311765
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle: 23/11/27/5

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART								

Plaats van het onderzoek : Hummegermsh 36 37 9500 Geraardslaghe
Lieu du contrôle :

Eigenaar :
Propriétaire : Adres :
Adresse :

Installateur :
Datum van het onderzoek : 27/11/15
Date du contrôle : BTW / TVA : 592 1123803-4
Ik. / C.I. :
Inspecteur : R. Broeygh

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart.

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : XUB4X10 Max. beveiliging : 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : Isolatatie : 16.5 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 12 Nombre de circuits terminaux :		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	ΔIn (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	276bis	278
40A	300mA	A	12	12								
40A	300mA	A	12	12								

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielle :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :
Datum/date :

GEEN
Koude NIET geplaatst

Resultat / Conclusion :
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma millimétré et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het één draad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.). Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek :
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes ou les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPP concerné sera averti de l'existence d'infractions.
Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.
D'après la visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E., doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur.

Rappel des prescriptions réglementaires : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'entree dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et de tout dommage ou indirectement, à la présence d'infraction ; d) l'obligation lors des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie proposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.